

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vodňanská 1038/15

PSČ, obec: 370 11 České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 [621943], 2137/38

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3044,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná **A**

52

Velmi úsporná **B**

78

Úsporná **C**

104

Méně úsporná **D**

150

Nehospodárná **E**

195

Velmi nehospodárná **F**

241

Mimořádně nehospodárná **G**

C
79

ROZDĚLENÍ DOD

MWh/

E

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 286,5 (94 %)
- Elektřina - 19,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,63 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	72 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	